

AYUNTAMIENTO DE VALDEFUENTES

Att. D. Álvaro Arias Rubio

Plaza del Convento 1

10180, Valdefuentes, Cáceres

En Valdefuentes, a 30 de septiembre del 2020

Asunto: Interrupción temporal de suministro de agua a Valdefuentes

REGISTRO ENTRADA
VALDEFUENTES

Número: 2020-E-RC-2494

Fecha : 30/09/20 12:39

Muy Sres. Nuestros,

Debido a la sequía que está atravesando el Embalse de Valdefuentes el nivel de agua ha descendido hasta un nivel crítico, el embalse ha quedado dividido en dos partes, una reducida donde se encuentra la captación y otra más amplia donde se almacena mayor cantidad de agua. Hasta ahora ambas partes estaban comunicadas por un paso estrecho y se había trasvasado agua de la parte amplia a la reducida manteniendo el caudal, pero el descenso de nivel las ha separado casi por completo impidiendo ese trasvase en cantidad suficiente. A causa de ello el bombeo ha trabajado en vacío sufriendo una avería que impide bombear el agua captada hasta la planta de tratamiento, además de aire, la tubería de captación ha aspirado lodo y suciedad, por lo que será necesaria una limpieza tanto de la bomba como de la tubería.

Todas las operaciones se están realizando con carácter de emergencia para minimizar el tiempo de reparación. A falta de imprevistos estimamos un máximo de tres días a contar a partir de la fecha de este escrito para finalizar la reparación y restablecer el tratamiento de agua en la planta.

Por otra parte, para evitar que el nivel siga descendiendo, TECVASA va facilitar la comunicación de ambas partes del embalse mediante una limpieza de la zona de unión para aumentar el nivel en la toma y aprovechar al máximo su capacidad.

El suministro de agua a través de la red pública de abastecimiento de Valdefuentes está asegurado aproximadamente hasta el mediodía de hoy, de entonces en adelante el suministro de agua para higiene y limpieza será intermitente y se realizará a partir del agua captada del pozo El Pilar según nos permita el caudal del que este disponga. Por su parte el agua para consumo humano será provista a través de cisternas como ya se ha comunicado esta mañana por el Ayuntamiento de Valdefuentes.

Ante esta grave situación, TECVASA solicita al Ayuntamiento de Valdefuentes que a la vez que comunique la situación a los vecinos de la localidad, les transmita la necesidad de realizar un consumo mínimo de agua para tratar de reducir lo máximo posible la demanda de la población y mantener un caudal mínimo en el depósito.

Sin nada más que añadir, con el fin de informar al Ayuntamiento de Valdefuentes de la situación actual de la principal fuente de suministro para el abastecimiento de agua y del bombeo para su captación, aprovecho la ocasión para saludarle.

Atentamente,



Fdo.: Alejandro López Ramírez
Responsable de Zona TECVASA